

**T.C.**  
**GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ**  
**BAKIMSIZ KURU TİP AKÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**GENEL KOŞULLAR**

- 1.1** Teklif veren firmalar teklif edecekleri sistemlerin özelliklerini gösterir dokümanları (Türkçe veya İngilizce) eksiksiz olarak sunabilirler.
- 1.2** Tekliflerin değerlendirilmesi esnasında ek açıklama istenebilir.
- 1.3** Garanti süresi minimum 2 yıl olmalıdır.
- 1.4** CE belgesi bulundurması zorunludur.

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

- 2.1** Tamamıyla kapalı, bakımsız kuru tip akü olması gerekmektedir.
- 2.2** Akü üzerinde emniyet valfi bulunmalıdır.
- 2.3** Yatay ya da dikey pozisyonda çalışabilmelidir.
- 2.4** Ters çevrildiğinde içerisindeki sıvıyı sızdırmamalıdır.
- 2.5** 12V'ta 9Ah kapasite sunabilmelidir.
- 2.6** VRLA AGM teknolojisini bulundurmalıdır.